



I.

An den Vorsitzenden
des Bezirksausschusses 22
Aubing-Lochhausen-Langwied
Herrn Sebastian Kriesel
Landsberger Straße 486

81241 München

Datum
31.07.2019

Reparatur Abdeckungen für Fernwärmeleitungen

Antrag Nr. 14-20 / B 05620 des Bezirksausschusses des 22. Stadtbezirks vom 12.12.2018

Sehr geehrter Herr Kriesel,

der Bezirksausschuss beantragte am 12.12.2018, die schadhafte Abdeckungen für Fernwärmeleitungen so instand zu setzen, dass die Klappergeräusche durch Befahren mit PKW/LKW nicht mehr auftreten.

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der das Referat für Arbeit und Wirtschaft mit der Beantwortung beauftragt hat.

Wir haben die Stadtwerke München GmbH um Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Die klappernden Schachtdeckel gehören zu einem Kombiarmaturenschacht unseres Fernwärmenetzes.

Durch das relativ hohe Verkehrsaufkommen und die Position des Schachtes in der Fahrspur sind die Scharniere der Deckelsegmente und auch der umgrenzende Straßenbelag stark geschädigt. In der Vergangenheit wurden auf Grund von Anwohnerbeschwerden bereits mehrere Entzündungsmaßnahmen vorgenommen, dabei wurden jeweils Gummistreifen als Dämpfung zwischen Rahmen und Deckel eingelegt.

Da die Dämpfung mittels Gummistreifen auf Grund der mechanischen Belastung (und der Tatsache, dass sie nicht fachgerecht fixiert werden können) nicht dauerhaft ist, wurde am 16.01.2019 als Sofortmaßnahme der Schachtdeckel mit dem Rahmen punktuell verschweißt. Als weiteren Schritt beantragen wir eine verkehrsrechtliche Anordnung, um die vorhandene

Schachtabdeckung gegen eine andere Abdeckung auszutauschen (runder Schachtdeckel). Zudem wird bis zum Erhalt der Genehmigung der ersatzlose Rückbau der Kombiarmatur geprüft.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit den vorstehend genannten Maßnahmen der Stadtwerke München GmbH Rechnung getragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

- II. Abdruck von I.
an RS/BW
an das Direktorium-HA II/BA-G West
z.K.
- III. Wv. FB V (Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/3 Gremien/1 Stadt/1 Stadtrat/4 BA Antraege/Ba22/5620_Antwort_nochmals verschickt.odt)

Clemens Baumgärtner