



- I. An den Vorsitzenden  
des Bezirksausschusses 05  
Au-Haidhausen  
Herrn Jörg Spengler  
Friedenstraße 40

81660 München

Datum  
05.10.2020

**Orleansplatz: Zwei Rolltreppen**

Antrag Nr. 14-20 / B 07245 des Bezirksausschusses des 05. Stadtbezirks vom 11.12.2019  
hier: Ihr Schreiben vom 10.09.2020 auf unser Antwortschreiben

Sehr geehrter Herr Spengler,

der Bezirksausschuss bittet im Nachgang zu unserem Antwortschreiben am 10.09.2020 um  
nochmalige Prüfung, ob die Installation einer Rolltreppe ermöglicht werden kann, wenn  
beispielsweise die Treppe entfernt wird.

Wir haben daher nochmals die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) um  
Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Wir nehmen Bezug auf das bereits erfolgte Antwortschreiben vom Referat für Arbeit und  
Wirtschaft vom 24.02.2020 zum genannten Antrag.

Die dortigen Ausführungen zu Mindestbreiten von Fluchtwegen (hier: Festtreppe mit  
mindestens 2,40 m Breite) beziehen sich auf gesetzliche Vorgaben und technische  
Anforderungen. Diese würden durch die zweite Fahrtreppe deutlich unterschritten werden und  
sind somit nicht zulässig, da eine Fahrtreppe als Fluchtweg die Festtreppe nicht ersetzen darf.

Daher ist auch der Einbau einer zweiten Fahrtreppe nicht möglich, sie könnte die Festtreppe  
nicht als Flucht- und Rettungsweg ergänzen.“

Auch wenn Ihrem Antrag gemäß der obigen Ausführungen der MVG leider nicht entsprochen werden kann, möchte ich mich für Ihr Engagement im Interesse der Bürgerinnen und Bürger bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

**II. Abdruck von I.**

an RS/BW

an das Direktorium-HA II/BA-G Ost

per Hauspost

an die Stadtwerke München GmbH, Ressort Mobilität

jeweils z.K.

**III. Wv. FB 5**

Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/3 Gremien/1 Stadt/1 Stadtrat/4 BA Antraege/Ba05/7245\_Antw2.odt

**Clemens Baumgärtner**