



- I. An den Vorsitzenden  
des Bezirksausschusses 21  
Pasing-Obermenzing  
Herrn Frieder Vogelsgesang  
Landsberger Straße 486

81241 München

Datum  
13.11.2020

**Aufzüge am S-Bahnhof Obermenzing schnellstmöglich wieder in Betrieb setzen**  
Antrag Nr. 20-26 / B 00646 des Bezirksausschusses des 21. Stadtbezirks vom 08.09.2020

Sehr geehrter Herr Vogelsgesang,

der Bezirksausschuss beantragte am 08.09.2020 die beiden Aufzüge am Bahnhof Obermenzing vordringlich zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Künftig solle auch darauf geachtet werden, dass nicht beide Aufzüge zeitgleich außer Betrieb gesetzt sind.

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der mein Referat mit der Beantwortung beauftragt hat.

Wir haben die zuständige DB Station & Service AG um Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Bei den beiden Aufzügen in Obermenzing handelt es sich um 17 Jahre alte Anlagen, die leider in den letzten Monaten immer wieder Einschränkungen in der Verfügbarkeit hatten.

Deswegen haben wir uns entschlossen, kurzfristig in einen der Aufzüge mehrere zehntausend Euro in eine Teilerneuerung zu investieren, um die Verfügbarkeit nachhaltig zu verbessern. Diese erfolgt mit herstellerunabhängigen Teilen, um in Zukunft schneller bei der Beschaffung von Ersatzteilen agieren zu können. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein.

Der zweite Aufzug wird laufend instandgesetzt. Über die eingebaute Fernüberwachung werden wir umgehend informiert, wenn der Aufzug ausfällt. Die Beauftragung eines Technikers erfolgt automatisch und ohne Zeitverzögerung. Die entstehende Ausfalldauer begründete sich in der Lieferzeit für die Ersatzteile des Herstellers. Die Reparaturen können in der Regel in wenigen Stunden erledigt werden.

Dieser Aufzug ist nun seit einiger Zeit wieder in Betrieb.

Zur Verbesserung der Information der Reisenden haben wir mittlerweile Hinweisschilder mit detaillierten Informationen zur aktuellen Situation ausgehängt.

Wir erwarten eine spürbare Verbesserung der Situation an der Station in Obermenzing nach Abschluss der Teilinstandsetzung des ersten Aufzugs. Eine vollständige Erneuerung der Aufzüge ist in wenigen Jahren geplant.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen gemäß der obigen Ausführungen der zuständigen DB Station & Service AG Rechnung getragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

**II. Abdruck von I.**

an RS/BW

an das Direktorium-HA II/BA-G West

jeweils z.K.

**III. Wv. FB 5**

Netzlaufwerke\FB5\SWM\3 Gremien\1 Stadt\1 Stadtrat\4 BA Antraege\Ba21\00646\_Antw.odt

Clemens Baumgärtner