



Münchner
Stadtentwässerung

Münchner Stadtentwässerung, Friedenstr. 40, 81671 München

Bezirksausschuss 24
Herrn Dr. Rainer Großmann
Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28a
80993 München

Friedenstr. 40
81671 München
Telefon: 089 233-62282

München, 15.12.2021

**Sanierung des Nordwestsammelkanals;
Starkregenereignisse in der KW 25/2021**

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02808 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 24 Feldmoching-Hasenberg I vom 21.07.2021

Sehr geehrter Herr Dr. Großmann,

Sie hatten um Stellungnahme zu folgender Aussage gebeten:

"Die Annahme, dass ein nicht genehmigter Grundwasseraufstau am Nordwest-Sammelkanal ursächlich für die Grundwasserschäden einiger Bewohner des Stadtbezirks sei, ist falsch. Der Einfluss des Kanals auf den Grundwasserstand ist bei Grundwasserhochständen, wie in der KW25/2021 eingetreten, gering, da das Grundwasser dann den Kanal überströmt."

Im Bereich des Mühlweges zwischen der Grashofstraße und dem Eishüttenweg wurden keine Sanierungsmaßnahmen am Kanal durchgeführt. Hier wurde der Kanal um 65 cm höher gebaut als genehmigt, zusätzlich wurde auf den höher gebauten Kanal Balastbeton aufgebracht. Dies wurde bereits durch eine Freilegung des Kanalprofils nachgewiesen. Dadurch ist eine Überströmung durch Grundwasser in diesem Bereich des Kanales, wie von ihnen beschrieben, nicht möglich.

Hierzu möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen: Im Bereich des Mühlweges zwischen der Grashofstraße und dem Eishüttenweg wurde der Kanal gemäß Bescheid des Landratsamts München vom 24.04.1996 (Az.: 92-3498/Go) gebaut. Daher waren in diesem Bereich keine Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Seit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in den anderen Bereichen werden die zulässigen Aufstauwerte am Nordwest-Sammelkanal im Bereich Untermühle zuverlässig eingehalten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.